LOPEN KUNTA

OHJEITA JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN KANTOVEDELLISELLÄ KIINTEISTÖLLÄ

Vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla sijaitsevat kiinteistöt, joiden jätevesien määrä on vähäinen (kantovesi), tulee jätevedet käsitellä tämän ohjeen mukaisesti.
Vähäiseksi määräksi rinnastetaan kantoveden lisäksi tilapäinen pumppaaminen ilman paineellista järjestelmää.

Vesi kannetaan sisälle kiinteistöön ja sieltä myös ulos (ämpäri, pesuvati).

- Näin vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää suoraan maahan -> huomioi kuitenkin, etteivät pesuvedet valu suoraan vesistöön tai kaivoon.

Vesi kannetaan tai pumpataan sisään ja pesuvedet johdetaan viemäriä pitkin ulos (tiskiallas, lavuaari)

- Yksiosainen saostussäiliö + yksinkertainen imeytysjärjestelmä (esim. imeytyskaivo, imeytyspallo, kivipesä tai putket, joista vesi tihkuu maahan)
- Muu vastaavaan tarkoitukseen suunniteltu puhdistuslaitteisto

Pohjavesialueella

- Tehdasvalmisteinen, mökkien pesuvesille suunniteltu harmaavesisuodatin tms. tai saostussäiliö + imeytyskaivo tai imeytyspallo

Saunan pesuvedet

- Yksiosainen saostussäiliö + imeytyskaivo (saostussäiliö ei ole pakollinen mutta suositellaan)
- Saunapallo tai vastaava saunavesien käsittelyyn suunniteltu laitteisto

Suosituksia jätevesijärjestelmän etäisyyksistä:

- Etäisyys pohjaveteen kaivon pohjasta 1 metri
- Etäisyys rantaan vähintään 10 metriä
- Etäisyys talousvesikaivoihin vähintään n. 10-15 metriä olosuhteet huomioiden
- Etäisyys tontin rajaan 5 metriä

Lisätietoa markkinoilla olevista harmaavesisuodattimista löytyy Suomen ympäristökeskuksen puhdistamotiedostosta

12.2.2010