



Lupatunnus: _____

Kiinteistönomistaja/ -haltija(t)		Puhelinnumero	
Kiinteistön osoite	Postinumero	Paikkakunta	
Kiinteistötunnus	Sähköpostiosoite		
IV-työnjohtaja		Puhelinnumero	

IV-suunnitelmat on käytettävissä ja niihin on tutustuttu

IV-työnjohtaja suorittaa tarkastukset ja kirjaa ne IV-tarkastusasiakirjaan ennen viranomaiskatselmuksen tilaamista, esittelee asennustyön viranomaiskatselmuksessa (AT, KO,LK) ja esittää ajantasaisen IV-tarkastusasiakirjan, sekä leimatut IV-suunnitelmat ja ilmanvaihdon mittauspöytäkirjan. IV-työnjohtaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia määräyksiä sekä hyvää asennustapaa.

Tarkastus	Tarkastettu osuus	Päiväys	IV-työnjohtaja
AT <input type="checkbox"/>		___ / ___ 20 ___	
KO <input type="checkbox"/>		___ / ___ 20 ___	
LT <input type="checkbox"/>		___ / ___ 20 ___	

Osakatselmukset kirjataan taustapuolelle! Sivu 2

Tuotteiden kelpoisuus on tarkastettu ja tuotetiedot on tuote- ja laatukansiossa.	___ / ___ 20 ___	
Tarkepiirustukset on leimattu työmaalla.	___ / ___ 20 ___	
Käyttö- ja huolto-ohjeet on laadittu sekä opastettu laitteiden käytössä.	___ / ___ 20 ___	
Tuote- ja laatukansio on ajantasainen ja kaikilta osin valmis.	___ / ___ 20 ___	
Kanaviston tiiveys	___ / ___ 20 ___	
Kanaviston puhtaus	___ / ___ 20 ___	
Palopeltien asennustodistukset.	___ / ___ 20 ___	
Paloeristeiden asennustodistukset	___ / ___ 20 ___	
Ilmanvaihdon mittauspöytäkirja	___ / ___ 20 ___	

Tarkastusmerkintöjä on myös taustapuolella

Huomautukset:
