

4/2022

KOKOUSAIKA 30.11.2022 klo 14.07–14.43

KOKOUSAIKKA Länsi-Lopen koulu

KUTSUTTUNA

Leander Irma
Träff Pasi
Ylitalo Matleena
Vuotila Tiina
Mikkola Antti
Pyhälampi Eeva

työsuojeluvaltuutettu
kiinteistöpäällikkö
henkilöstöpäällikkö/työsuojelupäällikkö
työsuojeluvaltuutettu
teknisen lautakunnan puheenjohtaja
henkilöstöjaoston puheenjohtaja

POISSA

Jokela Tapio
Luukkonen Tiia
Bagge Riitta
Paakkunainen Keijo

tekninen johtaja
työterveyshoitaja / Mehiläinen
terveystarkastaja / Riihimäen seudun tk ky
terveystarkastaja / Riihimäen seudun tk ky

KÄSITELLYT ASIAT

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 14.07.

2. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin.

3. Teknisen lautakunnan kannanotot sisäilmatyöryhmälle

Ei kannanottoja.

4. Työn alla olevat sisäilmakohteet ja toimenpiteet

- Tutkittavat / selvityksen / seurannan alla olevat kohteet
 - Länsi-Lopen koulu, tarkastuskertomuksessa olevat toimenpiteet. Sovittiin, että Pasi Träff on yhteydessä terveystarkastajaan.
 - Lukion luokkatila B158 on seurannassa. Kokouksessa 31.8.2022 on todettu, että käyttäjiltä ei ole tullut uusia havaintoja. Kokonaisilmamäärää on luokkatilassa nostettu. Marraskuuhun mennessä ei ole tullut uusia havaintoja ja asia on loppuunkäsitelty.

4/2022

5. Meneillään olevat ja myöhemmin aloitettavat korjauskohteet

- Hoivakoti Eedilän ikkunoiden vaihtaminen. Vuonna 2020 on vaihdettu osa ikkunoista ja loput vaihdetaan joulukuussa 2022.
- Yhteiskoulun A-talon (soveltavan luokan) ikkunoiden ja alakaappien vaihtamisen tilanne sekä huonetilojen numerointi. Poistumiskylttien asentaminen. Ikkunat on uusittu kesällä 2022. Todettiin, että luokkatilojen uudelleen numerointi tehdään yhtenäiseksi paloilmotinkaavion kanssa elokuuhun 2023 mennessä.
- Kunnantalon eteläpäädyn sisäilman laadun tarkistaminen. Keittiö ja kahviotila korjataan. Raksystems on tehnyt 21.11.2022 kartoituksen.

6. Valmistuneet korjauskohteet

- Kentänkulman länsipääty on valmistunut nuorisotoimen käyttöön. Perusteellinen sisäkorjaus on tehty.
- Hoivakoti Eedilän ilmanjäähdytyskoneiden asentaminen on valmistunut.
- Hoivakoti Eedilän alakerran kotihoidon kolme toimistohuonetta on valmistunut.
- Hoivakoti Eedilän apuvälinevaraston viereisen komeron seinät on purettu ja tarkistus on tehty.
- Päiväkoti Sirkuksen valaisimia on päivitetty sekä akustiikkalevyjä asennettu. Lisäksi sisäpihaa on kunnostettu.

7. Uudet sisäilmailmoitukset ja -epäilyt

- Kotihoidon vanhassa toimiston wc-tilassa on voimakas haju. Ilmoitus tehty 31.10.2022. Todettiin, että käydään tarkastamassa tila.

8. Muut asiat

Ei muita asioita.

9. Seuraava kokous

- Seuraavan kokouksen ajankohta 8.2.2023 klo 14.15, nuorisotoimen tilassa, Jokiniementie 10.

10. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 14.43.

Muistion laatinut

Matleena Ylitalo
henkilöstöpäällikkö/työsuojelupäällikkö